

GKD.GK.0003. 5.14

Nysa, dnia 10.04.2014 r.

Radna Rady Miejskiej  
Pani **Danuta Pasieka**

Odpowiadając na złożony przez Panią wniosek na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2014 r. w sprawie doświetlenia szczególnie niebezpiecznych przejść dla pieszych w pierwszej kolejności przejścia przy ul. Moniuszki – Zjednoczenia informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie przy udziale przedstawicieli Spółki TAURON dokonali w dniu 19.02.2014 r. przeglądu stanu oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Nysa. Dla przejść niedostatecznie oświetlonych ustalono, że Spółką TAURON wykonanie doraźnych działań dla poprawy ich oświetlenia. W celu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Moniuszki w Nysie dobudowana zostanie oprawa na słupie nr 518 na wysięgniku o długości 2 mb.

Prace te zostaną wykonane przez Spółkę TAURON w ramach usługi oświetleniowej w terminie do 30 maja 2014 r.



Otrzymują :

1. Adresat
2. Biuro Rady w/m
3. a/a