

Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
Wydział Rozwoju Infrastruktury
i Zamówień Publicznych

Nysa, 19 maja 2015 r.

IZP.KIR.RE.7102/ 19/2015

Biuro Rady
W P L Y N Ę Ł O

2015-05-20
data


.....
podpis

Radny
Piotr Smoter


Odpowiadając na Pana wniosek złożony na sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 30 kwietnia 2015 r. o „przebudowanie instalacji klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Nysie w sposób umożliwiający strefowanie, bez potrzeby klimatyzowania urzędu w czasie chłodzenia sali USC na parterze” informuję, że system klimatyzacji funkcjonujący obecnie w budynku Urzędu Miejskiego w Nysie posiada trzy odrębnie sterowane strefy chłodzenia. System ten umożliwia między innymi odrębne chłodzenie sali USC na parterze.

Podstawowe elementy składowe systemu:

- centrala nawiewno – wywiewna z rekuperatorem krzyżowym - szt. 2,
- chłodnice kanałowe – szt 3,
- zewnętrzne urządzenia skraplające – szt 3.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz



Kopie otrzymują:

1. Wydział Administracyjno Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Nysie,
2. a/a