

Nysa, dnia 22.07.2015r

Biuro Rady
WPLYNĘŁO
• 2015 -07- 24
.....
dnia podpis

**Pan
Piotr Wojtasik
Radny Rady Miejskiej
w Nysie**

W związku z Pana wnioskiem złożonym na sesji Rady Miejskiej nr IX z dnia 01.07.2015r. informuję, że otrzymaliśmy odpowiedź od spółki WiK AKWA, której kopię przesyłam w załączeniu.

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbierz



WODOCIĄGI I KANALIZACJA

AKWA SP. Z O. O.

48-300 Nysa Aleja Wojska Polskiego 2

ISO - 9001 : 2008



Nr Cert. 5013

NIP 753-000-07-73
REGON 530603981

tel.: 77 433 43 16
tel.: 77 433 35 28

fax: 77 433 29 56;
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl

URZĄD REJONOWY W OPOLE VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000136443 Kapitał Zakładowy: 91 976 000 PLN

Nysa 21-07-2015

Ldz. TO/3209 /15

Urząd Miejski
w Nysie
ul. Kolejowa 15

Spółka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” w Nysie w odpowiedzi na pismo RW.GK.0003.6.15 z dnia 08-07-2015 roku informuje, że kanał Bielawski przebiega pod terenem Oczyszczalni Ścieków jako podwójny rurociąg zamknięty i nie posiada połączenia z instalacjami oczyszczalni.

Ścieki oczyszczone z oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym odprowadzane są do rzeki Nysa Kłodzka oddzielnym wylotem (km 59 +810). Pracownicy Spółki usunęli zatory w kanale powstałe na wskutek nagromadzonych nieczystości, ale formalnie nie należy do naszych obowiązków.

Obowiązek okresowego usuwania nieczystości z koryta kanału należy do jego właściciela. Obecnie spływ wód w kanale Bielawskim na wysokości oczyszczalni odbywa się prawidłowo , ale okresowe zatory mogą być spowodowane wykonywaniem prac ziemnych przez firmę regulującą koryto rzeki Nysa Kłodzka .

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

Zdzisław Konik