
POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+000.00
KO. Km 0+000.00
KONIEC OPRACOWANIA: 0+446.77
KO. Km 0+446.77
Leczne mapy 112
Leczne mapy 112
Mapa do celów projektowych 1:500 nr 3(2)
Granice działek, budynków oraz treści zgodne z aktualnymi danych ewidencji gruntów i budynków
stan na dzień: 2017-10-02
wg. układu: powiat : Nysa, gmina : Nysa
identyfikator ewidencyjny działki: 162705_4.Nysa-miasto, obręb: 0004 - działka: 0207, 24/15,97/1 i inne
identyfikator budynku: 162705_4.0010.137/2017
nr zgłoszenia: GK-m.6642.10.137.2017
układ wysokościowy : Kronsztadt-86
układ xy : 2000 (pokładnik 18)
poziom odniesienia : Kronsztadt-86
Nie wykluczono istnienia w zakresie aktualnych sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały (lub nie zostaną) zinwentaryzowane przez właścicieli tych sieci lub instytucje nie posiadające takiego obowiązku.
Zamieszczone na mapie wyniki badań nie stanowią wyczerpującego rozpoznania wszystkich istniejących sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do zgłoszenia przystąpienia do robót ziemnych do wszystkich instytucji posiadających urządzenia podziemne w pasie robót oraz do uzyskania ich aktualnych informacji o położeniu tych urządzeń. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu.
Opracował:
26.08.2017
mgr inż. Artur Tomski
geodeta uprawniony (upr. nr 18/4/0)
Przyczelnia Geodezyjna Artgeo
ul.W.Jagiełły 34/5 48-385 Głuchołazy
Zakres opracowania
kabel 15kV GPZ Centrum Nasypem odległość od długości 70 m
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
kabel 0,4 kV kier. ZK 70/95 skrzyżowanie
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
kabel 0,4 kV kier. ZK 70/95 skrzyżowanie
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
kabel 0,4 kV kier. ZK 70/95 skrzyżowanie
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
kabel 15kV GPZ Centrum Nasypem odległość od długości 70 m
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
skrzyżowanie odległość od płota 0,5 m
zabezpieczenie rurą ochronną
kabel 0,4 kV kier. ZK 70/95 skrzyżowanie