
pw1
pw2
pw3
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
170.00 m n.p.m.
Dz. 137/12
Dz. 87/19
Dz. 88/23
170.00m n.p.m.
170.00m n.p.m.
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem ø100, Rz.o.=183.25
Skrzyżowanie z proj. KD ø0.315, Rz.d.=183.09
zaślepka
Skrzyżowanie z istn. KS ø0.2, Rz.d.=182.09
Czynny rur. tłoczny ø100, Rz.o.=183.55
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem ø100, Rz.o.=182.47
Skrzyżowanie z istn. KS ø0.2, Rz.d.=181.98
Skrzyżowanie z istn. KD ø0.4, Rz.d.=182.04
zaślepka
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem ø100, Rz.o.=182.39
Skrzyżowanie z proj. KS ø0.2, Rz.d.=182.17
Skrzyżowanie z istn. KD ø0.4, Rz.d.=181.95
zasuwa
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
184.75 184.75
184.75 184.75
183.25 183.43 183.47
1.50 1.32 1.28
10‰ 4.5m
PE 32
0.0 4.5
4.5
W14 W14.1
0
183.97 183.97
183.97 183.97
182.47 182.51
1.50 1.46
5‰ 8.5m
PE 32
0.0 8.5
8.5
W27 W27.1
0
183.89 183.89
183.89 183.89
182.39 182.43
1.50 1.46
5‰ 8.0m
PE 32
0.0 8.0
8.0
W28 W28.1
0
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)


pw4
1:100
1:100
POZIOM PORÓWNAWCZY
170.00 m n.p.m.
zasuwa
zaślepka
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
184.13 184.13
184.13 184.13
182.75 182.76
1.38 1.37
5‰ 1.9m
PE 32
0.0 1.9
1.9
W1 W2
0
Generator rysunkowy 7.33c (www.epi-graf.com.pl)

pw5


1:100
1:100
Czynny kabel energ. eND, Rz.o.=183.20
Skrzyżowanie z istn. KS ø0.16, Rz.d.=182.33
zasuwa
POZIOM PORÓWNAWCZY
170.00 m n.p.m.
xxx xxx xxx
PROJ. RZĘDNA TERENU
184.02
RZĘDNA TERENU ISTN.
184.02
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
182.70
182.66
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
1.32
SPADKI, DŁUGOŚCI
10‰
ŚREDNICA, MATERIAŁ
PE 32 L=32.4m
ODLEGŁOŚCI
0.0
3.9
30.7
HEKTOMETRY
W1
0
Generator rysunkowy 7.33c (www.epl-graf.com.pl)

sieć W


1:100
1:100
łuk
zaślepka
złączka
Skrzyżowanie z proj. KD ø0.2, Rz.d.=182.71
Skrzyżowanie z proj. KS ø0.16, Rz.d.=182.44
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem Dz. 92/9 ø32, Rz.o.=182.31
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem Dz. 93/6 ø32, Rz.o.=182.40
Dz.

POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx

	W2	W3	W1	W2	W3
PROJ. RZĘDNA TERENU	183.85	183.85	183.80	183.77	183.77
RZĘDNA TERENU ISTN.	183.85	183.85	183.80	183.77	183.77
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	182.39	182.38	182.27	182.31	182.40
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.46	1.47	1.53	1.46	1.37
SPADKI, DŁUGOŚCI	32.4m		5‰ 25.6m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PEHD 90 L=25.6m		
ODLEGŁOŚCI	30.7	32.4 1.7	0.0	8.6 8.6	25.6 17.0
HEKTOMETRY	W2	W3	W1	W2	W3

Generator rysunkowy 7.33c (www.epl-graf.com.pl)

0


pw6
pw7
92/9
Dz. 93/6
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem ø90, Rz.o.=182.31
zaślepka
zasuwa
Proj. połączenie z przewodem ø90, Rz.o.=182.40
Skrzyżowanie z istn. KS ø0.2, Rz.d.=182.53
Czynny kabel wn eWD, Rz.o.=182.97
zaślepka
183.77
183.77
183.77
183.77
182.31
182.32
1.46
1.45
183.77
183.77
183.77
183.77
182.40
182.43
182.43
1.37
1.34
5‰
2.0m
5‰
6.4m
PE 32
PE 32
0.0
2.0
2.0
0.0
5.4
6.4
6.4
W2
W2.1
W3
W3.1
0
0

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.

Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

ARTERIA S.C.
INFRASTRUKTURA DROGOWA

SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA
Piłsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505 234 604 939 665
arterianysa@gmail.com
NIP: 753 243 93 61
REGON: 363440054

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

Inwestor:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI W ULICY NOWOWIEJSKIEJ W NYSIE

Przedmiot rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

Stadium dokumentacji:
Projekt Budowlany

Stanowisko:	*Imię i nazwisko:*	*Specjalność:*	*Nr uprawnień:*	*Podpis:*
Projektant	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Projektant	mgr inż. Witold Więcek	sanitarna	OPL/0707/POOS/11	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	

Format rys:	*Data:*	*Skala:*	*Nr rys:*	*Nr ark:*	*Nr str:*
1400x297	październik 2017	1:500 / 1:100, 1:100 / 1:100	12	1	