



ZK 4a RR

zwinęty zapas do I-go podłączenia  
WLZ z ZK 10764  
YKY 4x50

Uziemienie  
10 Ohm

YKY 4x50  
WLZ z ZK 10764

YKY 6x16  
Rozdzielnia podziemna

YKY 6x16  
Rozdzielnia podziemna

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻENÍ :  
SZYBKIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

typ sieci dostawcy TN-C  
typ sieci odbiorcy TN-S



SEBASTIAN CELARY, ZBIENIEG REGULA  
Piśudskiego 40/406  
48-303 Nysa  
601 505 234 604 939 665  
arterianysa@gmail.com  
NIP: 753 243 93 61  
REGON: 363440054

Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

Investor:	Gmina Nysa ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa		
Nazwa i adres obiektu:	REWITALIZACJA RYNKU W NYSIE		
Przedmiot rysunku:	SCHEMAT ZASILANIA z RR etap I		Stadium dokumentacji: Projekt Wykonawczy
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:
Projektant:	Jacek Buldys	elektryczna	28/94/Op
Forma rys.	Data:	Skala:	Nr zys.
420x297	maj 2018	1:500	E11
			Nr ark.
			1
			Nr str.