



Ou-05 70W
70W -wysokoprężne sodowe
Wo -5

-TYP OPRAWY - DLA SŁUPÓW : 105-109
-TYP ŹRÓDŁA ŚWIATŁA CYLINDRYCZNE PRZEZROCZYSTE
- WYSIĘGNIK Wo-5 DLA SŁUPÓW TYP E: 59/1, 59/2
- wkładka topikowa Bi-Wts 6A E27
- bezpiecznik słupowy BNu 63
- montaż proj. opraw 70W na słupch: 59/1, 59/2
- dem. i montaż istn. oprawy 250W i naświetlacza na słupie: 57
- demontaż istn. słupów: 57/dr, 58/dr
- montaż proj. słupów: 57/E, 58/E, 59/1 E , 59/2 E
- demontaż/montaż przyłączy napowietrznych z słupów: 57/dr , 58/dr
- wymiana przyłącza napowietrznego AsXS 4x25mm2 dla bud.: 14
- przełożenie przyłącza napowietrznego AsXS 4x25mm2 dla bud.: 12

STUDIO Z
REGUŁA ZBIGNIEW
48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
tel. 0-604 939 665
REGON 53094388, NIP 753-002-72-81

Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-303 Nysa

Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DROGI W PRZEŁĘKU

Tytuł rysunku:	Stadium:	Nr rys:	Skala:
SCHEMAT IDEOWY PRZEBUDOWY SIECI ENERG.	Projekt Wykonawczy	2.1 E	

Funkcja:	Branża:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant	elektryczna	mgr inż. Jan Pińczak	230/70	lipiec 2014	
Opracował	elektryczna	mgr inż. Mariusz Harasiuk		lipiec 2014	