

**Wykonawcy, którym przekazano SIWZ oraz strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Sudeckiej w Nysie – budowa boiska treningowego"**.

**WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ**

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania.

**Pytania**

1. Prosimy o określenie dla wszystkich 3 wariantów siły wrywania pęczka na jednolitym poziomie określonym w wariancie 3. tj. min. 35N  
Zgodnie z wyrokiem KIO 1777/17 (który dotyczył także 3 różnych wariantów trawy i dla każdego wariantu określał inny wymóg co do siły wrywania pęczka) Zamawiający dopuścił się naruszenia art. 29 ust. 2 Pzp, konsekwencją czego jest naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, które wprost prowadzi do konieczności wprowadzenia określonych modyfikacji w postanowieniach specyfikacji. Izba podkreśliła, że niewątpliwie punktem odniesienia przy tworzeniu opisu przedmiotu zamówienia powinny być Polskie Normy, ponieważ zawierają pewne zalecenia, wytyczne, a także wskazują na określony poziom danych współczynników.  
Zgodnie z Polską Normą PN-EN 15330-1:2014 siła wrywania pęczką powinna wynosić min. 35N, natomiast według najnowszych wytycznych Fifa siła wrywania pęczką powinna wynosić min. 30N.
2. Prosimy o określenie dla wszystkich 3 wariantów jednolitego rodzaju wypełnienia – piasek kwarcowy i granulaty gumowy SBR w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym  
Z uwagi na występowanie wielu granulatów – SBR, EPDM pierwotny i z recyklingu, TPE itd. Do tego każdy z tych granulatów posiada kilka kolorów. To powoduje, iż możliwości wybrania rodzaju granulatu użytego do zasypania nawierzchni jest kilkanaście. Żaden producent nawierzchni syntetycznych nie wykonuje dla każdego swojego produktu badań z użyciem każdego z rodzajów granulatu – prosimy zatem o dopuszczenie badań z użyciem innego rodzaju zasyпки z zastrzeżeniem, że użyty zostanie granulaty zgodny z wymogami Zamawiającego.
3. Prosimy o określenie dla wszystkich 3 wariantów jednolitej grubości włókna na poziomie min. 360 mikronów z zastrzeżeniem, że grubość musi być mierzona po średnicy, zgodnie z normą, według ogólnie stosowanej metody badawczej.  
Grubość podana w wariancie 1 min. 500 mikronów mierzona w sposób zgodny z normą jest nierealna, natomiast dopuszczenie możliwości mierzenia w inny sposób niż po średnicy powoduje, że Zamawiający może otrzymać trawę z włóknem o grubości 100mikronów, które może być stosowane tylko i wyłącznie w dekoracji).
4. Prosimy o ujednoczenie wymaganych dokumentów dla nawierzchni z trawy syntetycznej.  
Zamawiający może określić wymagania co do parametrów według różnych wariantów, ale tożsame parametry winny być spójne, a także dokumenty potwierdzające oferowaną jakość winny być spójne.  
Prosimy o określenie n/w dokumentów:
  - a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)). Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2012).
  - b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobaty technicznej ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

5. Prosimy o wykreślenie wymogu Certyfikat FPP dla producenta trawy syntetycznej.  
Przynależność do wskazanej organizacji nie przesądza o jakości oferowanych produktów.  
Członkostwo nie jest obowiązkowe, a wprowadzenie wymogu takowej przynależności ogranicza w nieuzasadniony sposób krąg potencjalnych dostawców do kilku wybranych firm.

## Odpowiedzi:

Ad.1

Wymagane parametry sztucznej trawy pozostają bez zmian.

Ad.2

Zgodnie z dokumentacją dla wariantu 1 i 3 określono wypełnienie SBR, dla wariantu 2 EPDM szary recykling.

Ad.3

Wymagane parametry sztucznej trawy pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że dla wariantu 1 i 2 obowiązują dokumenty jak niżej, natomiast dokumenty dla wariantu 3 pozostają bez zmian.

Ad.4

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni + wypełnienie, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)).  
Nie dopuszcza się raportów z badań dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2012).
- b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacją techniczną ITB
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- f) Certyfikat FPP dla producenta trawy syntetycznej.  
W celu weryfikacji parametrów trawy syntetycznej, Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - do przedłożenia przed podpisaniem umowy - dokumentów wskazanych w projekcie.

Ad.5

Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich producentów oraz nawierzchni występujących na rynku, obniżając przy tym swoje wymagania jakościowe i użytkowe stawiane produktowi.

Obecnie na rynku istnieje 9 producentów sztucznej trawy posiadających status Fifa Preferred Producer.

Na stronach internetowych FIFA są wszystkie wyszczególnione, a więc dostępność nie jest w żaden sposób ograniczona.