

221/17 ID#

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Oleska 3, 45-052 Opole  
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, 16.01.2017  
TD/OOP/SR/2017-01-20(0000002  
1006133243

1009648712



URZĄD MIEJSKI W NYSIE  
KANCELARIA

Wpłynęło 2017 -01- 25  
Nr sprawy ..... 939 .....  
Załączniki ..... Podpis.....

**TAURON**  
DYSTRYBUCJA

Gmina Nysa  
Ul. Kolejowa 15  
48-300 Nysa

**Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupów oświetleniowych wraz z opravami o łącznej mocy 0,20 kW w m. Przełęk**

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 09.01.2017r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci punktów oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,20 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

**I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr 18/0 zasilany ze stacji transf. SN/nN „Przełęk” S7-0203 dla nowoprojektowanych słupów
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pozostaną zaciski prądowe linii oświetlenia drogowego na istniejącym słupie nr 14 w kierunku projektowanych instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę:**
  - a) od istniejącego słupa nr 18/0 z linii oświetlenia ulicznego, zaprojektować odcinki linii oświetleniowej, zasilanej linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, lub napowietrzną AsXSn 2x35mm<sup>2</sup>.
  - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę- zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy
  - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń
  - d) należy trwale oznakować projektowane słupy: numer słupa nanieść na pasku koloru zielonego, numerację słupów należy uzgodnić w Regionie SN i nN Nysa
  - e) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A. kompletnego projektu technicznego

**II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem

projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2.

2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Wykaz dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu gotowości przyłączenia obiektu do sieci:
  - a) zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze „Z1” dostępnym na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl), który w części dotyczącej złożenia oświadczenia o stanie technicznym wykonanej instalacji winien być potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia;
  - b) szkic sytuacyjny przyłączanych urządzeń;
  - c) odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

**Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku i w eksploatacji Gminy.**

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Opolu

Kierownik

Wydział Przygotowania i Rozliczeń

Aneta Prędka

Sprawę prowadzi: Krzysztof Cygan  
Tel. (77) 889 7224

Kopia: SR3, SWS 3.3

Cygan