

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Ilość powietrza [m <sup>3</sup> /h]
101	Sala sportowa	366,84	4000
102	Klatka schodowa	20,36	
103	WC męskie	5,60	
104	WC damskie	3,60	
105	WC NPS	4,85	
106	Hol wejściowy	56,15	
107	Magazyn	6,93	18
108	Pokój nauczycieli WF	17,53	
109	Łazienka	4,23	50
110	WC nauczycieli	3,66	50
111	Węzeł sanitarny	9,39	118
112	Szatnia chłopców	17,92	180
113	Węzeł sanitarny	9,39	118
114	Szatnia dziewcząt	17,92	180
115	Przedsiónek	7,32	
sumat:		551,69	

