

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

1R 4 1567/17 PZ. Busch 2017 01.06 2017

URZĄD MIEJSKI W NYSIE
KANCELARIA

Wpłynęło 2017 -06- 01

Nr sprawy 5268

Załączniki Podpis



Nysa, 15.05.2017

TD/OOP/SR/2017-05-29/0000005

1010038818

1008523887



Gmina Nysa
Ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupów oświetleniowych wraz z oprawami o łącznej mocy 0,15 kW w m. Niwnica

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 10.05.2017r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci punktów oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,15 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie linia oświetlenia drogowego słup nr **204** zasilany ze stacji transf. SN/nN „Niwnica Młyn” S7-0079 dla nowoprojektowanych słupów na dz. 297
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pozostają zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych na tablicy oświetlenia ulicznego w kierunku projektowanych instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
 - a) od istniejącego słupa nr **204** z linii oświetlenia ulicznego, zaprojektować odcinki linii oświetleniowej, zasilanej linią kablową YAKXS 4x35mm².
 - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę – zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy
 - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń
 - d) należy trwale oznakować projektowane słupy: numer słupa nanieść na pasku koloru zielonego, numerację słupów należy uzgodnić w Regionie SN i nN Nysa
 - e) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. kompletnego projektu technicznego

II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem

projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2.

2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Opolu
Kierownik
Wydziału Przygotowania i Rozliczeń

Aneta Prędka

Sprawę prowadzi: Krzysztof Cygan
Tel. (77) 889 7224

Kopia: SR3, SWS 3.3

Cygan