Zakres projektu, dane podstawowe:

- ilość latarń - szt 4
- typ kabla: YAKXS 4 x 35 mm2
- łączna długość trasy: = 172 m
- typ słupa: SAL-70 + fundament B-60
- typ oprawy: TEOLED-1 24/55W
- typ wysięgnika: WR-8A/1
- rury ochronne typu DVK-75 ("AROT")

- ZAKRES DO REALIZACJI

Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15 Nr 16

42 m 36 m 49 m 55 m 32 m 36 m

DVK-75 10 m DVK-75 22 m DVK-75 10 m DVK-75 10 m DVK-75 18 m DVK-75 3 m DVK-75 36 m

SRS-75 10 m SRS-75 10 m

145/25 145/26 145/27 145/28 145/67 145/44 145/45 145/50 145/51 145/52 145/53 145/54 145/55 146/18 146/22 146/21 145/63 145/68 145/69 145/70 145/71 145/72 145/64 145/62 145/61 145/15 145/14 145/6 145/11 145/5 145/8 145/7 145/2 145/4 713/1 713/2 713/3 713/4 713/5 119/33 700

ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY
PROINSTEL
Zdzisław Zaremba
48-304 Nysa, ul. Mickiewicza 63, tel. 602 75 70 62
NIP: 753-108-28-04 Regon 531005070

Temat:

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA NOWYM OSIEDLU W GŁĘBINOWIE – "STRONA LEWA"

Przedmiot rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Elektryczna	Projektant	inż. Zdzisław Zaremba	105/85/Op	05.2014 r.	

Stadium dokumentacji:	Skala:	Nr rys.:
PB/PW	1 : 500	1