



Zakres III etapu, dane podstawowe:

- ilość latarni - 4 szt. (nr 13 - nr 16)
- typ kabla: YAKXS 4 x 35 mm²
- łączna długość trasa/kabel: = 172/191m
- typ słupa: SAL-70 + fundament B-60
- typ oprawy: LED typ: TEOLED-1 24/55W
- typ wysięgnika: WR-8A/1

Temat:					
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA NA NOWYM OSIEDLU W GŁĘBINOWIE "– STRONA LEWA" – ETAP III					
Przedmiot rysunku:					
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA					
Branża:	Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia projektowe	Data	Podpis
Elektryczna	Projektant	inż. Zdzisław Zaremba	105/85/Op	03.2015 r.	
Stadium dokumentacji:			Skala:	Nr rys.:	
PW – ETAP II			---	2	