




**WODOCIĄGI I KANALIZACJA**  
**AKWA SP. Z O. O.**  
48-300 Nysa Aleja Wojska Polskiego 2  
ISO - 9001 : 2008



Nr Cert. 5013

NIP 753-000-07-73 REGON 530603981  
tel.: 77 433 43 16 fax: 77 433 29 56;  
e-mail: sekretariat@wikakwa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000136443 Kapitał Zakładowy: 91 976 000 PLN

TT/ W.U / 2335 / 2015r

Nysa, dnia 2015-05-29

Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne  
Bronisław Waluga  
ul. Modrzejeńskiej 16/15  
41 - 712 Ruda Śląska

W odpowiedzi na Państwa wniosek (z upoważnienia Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) z dnia 18.05.2015 w sprawie dokumentacji projektowej Przebudowy drogi w Kepnicy, nr ewid. 186 informuję, że w granicach terenów objętych opracowaniem zabudowane są czynne sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej eksploatowane przez spółkę AKWA, w szczególności:

- sieć wodociągowa dz 110mm (PVC),
- sieć kanalizacji sanitarnej dn200mm (PVC);
- sieć kanalizacji deszczowej,

• przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej.  
Jednocześnie informuję, że w opracowaniu należy uwzględnić następujące warunki:

- uniknąć podłuznych kolizji sieci wodociągowej z projektowanym krwężnikiem drogi;
- uzupełnić brakujące przyłącza wod.-kan. do obsługi posesji niezabudowanych;
- wszystkie urządzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie rewizyjne) należy przebudować do poziomu projektowanej drogi; elementy uszkodzone lub zużyte należy przewidzieć do wymiany;

- należy zachować min 1m odległości między projektowanymi słupami oświetleniowymi a istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną;
- Po uwzględnieniu powyższych uwag dokumentację projektową należy przedstawić do uzgodnienia w tut. spółce.

Załączniki:  
• plan sytuacyjny.

Otrzymują:  
adresat, a/a

PRZEDSIĘWZĘCIE  
D Y K T O R  
Zdzisław Konik

