

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Oleska 3, 45-052 Opole  
info@tauron-dystrybucja.pl

Nysa, 24.05.2017

TD/OOP/SR/2017-06-05(000000)+  
1010038704

1009690066



1R& 1603/17 J.Z. Bolek 09-06-2017

URZĄD MIEJSKI W NYSIE  
KANCELARIA

Wpłynęło 2017 -06- 09

Nr sprawy ..... 5531

Załączniki ..... Podpis.....

Gmina Nysa  
Ul. Kolejowa 15  
48-300 Nysa

**Dotyczy: uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej słupów oświetleniowych wraz z opravami o łącznej mocy 0,2 kW w m. Koperniki**

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia w dniu 08.05.2017r. wyrażamy zgodę na przyłączenie do sieci punktów oświetleniowych o wnioskowanej mocy 0,2 kW bez konieczności zawierania umowy przyłączeniowej.

**I. Przy realizacji zadania należy spełnić następujące warunki:**

1. Miejscem przyłączenia do sieci będzie istniejąca linia oświetlenia drogowego słup nr 1/UG (własność obca) zasilana ze stacji transf. SN/nN „Kopernik” S8-0292 dla nowoprojektowanych słupów
2. Miejscem rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pozostają zaciski prądowe na istniejącym słupie nr 14 w kierunku projektowanych instalacji.
3. Zakres prac związany z przyłączeniem obiektu do sieci do wykonania przez **Wnioskodawcę**:
  - a) od istniejącego słupa nr 1/UG (własność Gminy) z linii oświetlenia ulicznego, zaprojektować odcinki linii oświetleniowej, zasilanej linią kablową YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>.
  - b) w zakresie zasilania opracować projekt techniczny – trasę oświetlenia ulicznego uzgodnić z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę- zgłoszenie wydane przez właściwy urząd terenowy
  - c) w przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Dokumentacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń
  - d) należy trwale oznakować projektowane słupy: numer słupa nanieść na pasku koloru zielonego, numerację słupów należy uzgodnić w Regionie SN i nN Nysa
  - e) na cały zakres inwestycji określony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. kompletnego projektu technicznego

**II. Informacje dodatkowe do przyłączanych urządzeń:**

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urządzeń elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania związanego z przyłączeniem

projektowanych elementów sieci uzgodnić z Jednostką Terenową Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2

2. Prace przyłączenia do sieci należy wykonać **metodą prac pod napięciem (PPN)**. Informujemy, że prace PPN na sieci będącej własnością TD S.A mogą wykonywać tylko osoby posiadające stosowne upoważnienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach.
4. Przyłączenie do sieci może nastąpić po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urządzeń. W tym celu Inwestor zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2A do „Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

**Wybudowane elementy sieci pozostaną na majątku Gminy.**

Niniejsze uzgodnienie traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
Kierownik  
Wydziału Przygotowania i Rozliczeń

Aneta Prędko

Sprawę prowadzi: Krzysztof Cygan  
Tel. (77) 889 7224

Kopia: SR3, SWS 3.3

Cygan