




UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE  
POZA DROGĄ



UŁOŻENIE RURY W WYKOPIE  
W KORPUSIE DROGI




Ocieplenie kanału przy głębokości przekrycia < 1,0m



### WYKOPY:

1. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i o znakowana. Urobek z wykopu powinien być składowany w minimalnej odległości od wykopu równej 0,6m.
2. Elementy zabezpieczające ściany wykopu powinny wystawać co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegającego terenu.
3. Wykopy otwarte dla kanalizacji należy wykonać wg.norm: PN-EN 1610 i PN-B 10736.

Tytuł opracowania:		
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH NYSKICH		
Inwestor:	Obiekt:	
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa	Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 1, 140, 168/1, 168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17, 226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5, 227/6, 227/10, 227/14, 239 (obręb 0005)	
Projektant:	Tytuł rysunku:	
 UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-846 WARSZAWA	Schemat ułożenia rury w wykopie	
	Numer rysunku:	Nr umowy:
	8	2015/IZP.KTR.P/18
Zespół projektowy:	Skala:	Data:
	-	październik 2016
branża sanitarna:		
opracował: mgr inż. Marcin Muszyński		
projektant: mgr inż. Włodzimierz Górewicz (St-446/81)		
sprawdzający: mgr inż. Andrzej Bracha (MAZ/0501/POOS/06)		